135

rz.wk.–0,85
rz.sk.–0,975

KW.500x100
180m3/h

KW.300x100
120m3/h

KW.350x150
180m3/h

ZW.ø125
90m3/h

KW.250x150
180m3/h

rz.wk.–0,47
rz.sk.–0,595

rz.wk.–0,47
rz.sk.–0,67

rz.wk.–0,47
rz.sk.–0,67

BRAMA

ODWODNIENIE LINIOWE
270

15%

kl.p.poż EIS120

króciec osiatkowany

upust powietrza

napowietrzanie
wentylator osiowy
50m3/h

pomieszczenie zbiornika retencyjnego
5W/h 350m3/h

Wentylator wyciągowy
230V/50Hz/88W

z.wyciągowy
400m3/h

Wentylator wyciągowy
230V/50Hz/24W

z.wyciągowy
30m3/h

pomieszczenie przyłącza wody
2W/h 70m3/h

z.wyciągowy
35m3/h

wentylator osiowy
WO 50m3/h

pomieszczenie rozdzielni elektrycznej
2W/h 50m3/h
wyzut wentylatorem osiowym do powierzchni garażu
nadmiew kompensacją z korytarza

10 11 11' 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20' 21

pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40-170 Katowice, ul.Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM

ADRES: Warszawa, ul. T. Korzona
działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Perzyny/ego 30

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	P. Henc	SLK/2544/PWOS/09	07.2015	
OPRACOWAŁ	R. Cyrus	SLK/3272/POOS/10	07.2015	
OPRACOWAŁ	P.Miśkiewicz		07.2015	
OPRACOWAŁ	M.Widerski		07.2015	
REWIZJA	NR PROJEKTU 1502/01	BRANŻA SANITARNA	STADIUM P.W.	SKALA 1:50

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PODZIEMIA cz II — RYS.NR ISW1/2

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNKI ANI JAKIEKOLWIEK ICH FRAGMENTY NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE,KOPIOWANE ANI WYKORZYSTYWANE BEZ ZGODY AUTORÓW.