ODPŁYW Z ODWODNIENIA LINIOWEGO

ODPŁYW Z ODWODNIENIA LINIOWEGO

ODPŁYW Z ODWODNIENIA LINIOWEGO

ODWODNIENIE LINIOWE

STUDNIA DN1000 SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

STUDNIA POMP DN1000

URZĄDZENIE DO PRZETŁACZANIA WODY ZANIECZYSZCZONEJ I ŚCIEKÓW SANITARNYCH, ZBIORNIK I TŁ, KRÓCIEC TŁOCZNY DN32, PRZEWÓD TŁOCZNY DN40, Hpodn.= m, Hd=-3,07 P1:0,45kW, 1~230V, 50Hz

ODPOWietrzenie Z SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH ORAZ POMPOWNI

-STUDNIA Z ZAWOREM BURZOWYM

-STUDNIA SCHŁADZAJĄCA

PODŁĄCZYĆ ZGODNIE Z ODRĘBNĄ DOKUMENTACJĄ WĘZŁA CIEPLNEGO

WYPROWADZIĆ PONAD TEREN DACHOWODY DLA SYSTEMU NAWADNIANIA ZIELENI

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z POKRYWĄ WODOSZCZELNĄ, KLASA A15, ZE ZINTEGROWANYM SUSZTEM SZCZELINOWYM, KRÓCIEC TŁOCZNY R1 ", PRZEWÓD TŁOCZNY DN40, Hpodn.= 8 m,Hd=-4,41 P1: 0,5kW, 1~230V, 50Hz

KOLEKTOR GŁÓWNY NAWADNIANIA ZIELENI ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ

KOSZ SSAWNY DN100, H=0,62

POMPA TŁOCZNA DO ZASILANIA INSTALACJI NAWADNIANIA P=1,5 kW, 1~230V,50Hz 1,5

WODOMIERZ DN25

ZASILANIE ZBIORNIKA BUFOROWEGO WODY Z DLA CELÓW NAWADNIANIA ZIELENI - ZAWÓR PŁYWAKOWY DN40 H.PŁYWAKA = -2,85

ZBIORNIK RETENCYJNY Z REGULATOREM PRZEPŁYWU ORAZ FILTOR WODY SZAREJ O POJEMNOŚCI OK 25 M³

REGULATOR PRZEPŁYWU Q=0,16dm³/s

KD3 -PRZYŁĄCZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø160 PVC-U - PRZEJŚCIE SZCZELNE NP. ŁAŃCUCHOWE - ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI NA KANALE OGÓLNOSPŁAWNYM Ø300 R.KAM.

ŻELIWO SFEROIDALNE DN80 L=5,3m, i=2%

ZD1 DN80

W4 - PRZYŁĄCZ WODY DN80 ŻELIWO SFEROIDALNE - PRZEJŚCIE SZCZELNE NP. ŁAŃCUCHOWE - WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU DN200 R.ŻEL.

10. ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA DLA CELÓW BYTOWYCH H=12,5 m Q=15,32 m3/h P=1,1 kW, 3~400V, 50Hz, 3.2A

17. ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA DLA CELÓW PPOŻ H=10,2 m Q=10,8 m3/h P=1,1 kW, 3~400V, 50Hz, 3.2A

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY DN200 R.ŻEL. SFEROID.

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY DN200 R.ŻEL. SFEROID.

ISTNIEJĄCY KANAŁ OGÓLNOSPŁAWNY Ø300 R.KAM.

ISTNIEJĄCY KANAŁ OGÓLNOSPŁAWNY Ø300 R.KAM.

PVC-U SN8 SDR34 Ø200 L=4,03m, i=10%

PVC-U SN8 SDR34 Ø160 L=6,06m, i=8%

PVC-U SN8 SDR34 Ø200 L=6,45m, i=10%

PVC-U SN8 SDR34 Ø160 L=14,19m, i=10%

1731,5

1118

870,1

5,39
KD1=3,83
KS1=3,87
3,13

LEGENDA:

- DZIAŁKA INSTALACJI WODY ZIMNEJ
- DZIAŁKA INSTALACJI WODY CIEPŁEJ
- DZIAŁKA INSTALACJI WODY CIEPŁEJ CYRKULACYJNEJ
- DZIAŁKA INSTALACJI P.POŻ.
- KS — KANALIZACJA SANITARNA
- KANALIZACJA AWARYJNEGO ODWODNIENIA DACHU POD STROPEM
- INSTALACJA NAWADNIANIA ZIELENI
- PKS1 PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- PKD1 PION KANALIZACJI ODWODNIENIA DACHU
- PW1 PION WODY
- KANALIZACJA - Z GÓRY W DÓŁ / W DÓŁ / Z GÓRY
- WODA - W DÓŁ / W GÓRĘ
- KANALIZACJA - KIERUNEK PRZEPŁYWU
- R KANALIZACJA - REWIZJA
- KANALIZACJA - WPUSTY
- H33 ZAWÓR HYDRANTOWY W SZAFIE WNĘKOWEJ WRAZ Z GAŚNICĄ
- ZAWÓR CZERPALNY
- ZAWÓR KULOWY

LEGENDA (POMIESZCZENIE WODOMIERZOWE):	
1	KUK KOŁNIERZOWY 90° DN80 GJS
2	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN80*400 GJS
3	ZASUWA KOŁNIERZOWA DŁUGA DN80
4	MIEJSCE NA WODOMIERZ
5	TRÓJNIK REDUKCYJNY DN80/DN65 GJS
6	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN80*500 GJS
7	ZASUWA KOŁNIERZOWA KRÓTKA DN80
8	ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU BA DN80
9	PRZYŁĄCZ ZESTAWU PODNOSZENIA CIŚNIENIA
10	ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA NA CELE BYTOWE
11	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN80*1000 GJS
12	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN65*400 GJS
13	KUK KOŁNIERZOWY 90° DN65 GJS
14	ZASUWA KOŁNIERZOWA KRÓTKA DN65
15	ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA DN65
16	PRZYŁĄCZ ZESTAWU PODNOSZENIA CIŚNIENIA
17	ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA NA CELE PPOŻ
18	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN65*200 GJS

aim architekci

pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40-170 Katowice, ul.Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM

ADRES: Warszawa, ul. T. Korzona, działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Pełczyńskiego 30

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	P. Henc	SLK/2544/PWOS/09	07.2015	
SPRAWDZIŁ	R. Cyrus	SLK/3272/POOS/10	07.2015	
OPRACOWAŁ	M.Widerski		07.2015	

REWIZJA: NR PROJEKTU 1502/01 | BRANŻA SANITARNA | STADIUM P.W. | SKALA 1:100

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT GARAŻU - INSTALACJA WOD-KAN | RYS. NR IS-6

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM,RYSUNSK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.