


OZNACZENIA:

- Złącze kontrolne pręt-taśma
- Połączenie zwodów lub zwodów z przewodami odprowadzającymi
- Zwód pionowy, pręt fi=8mm
- Przewód odprowadzający, pręt fi=8mm
- Zwód poziomy, pręt fi=8mm
- Uziom fundamentowy Fe/Zn 30x4
- Wypust bednarki Fe/Zn 30x4
- Połączenie spawane

UWAGI:

- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. opisami technicznymi, zestawieniami, specyfikacjami technicznymi.
- Zwody poziome niske oraz przewody odprowadzające wykonat przewodem stalowym ocynkowanym fi=8mm.
- Zwody poziome na dachu mocować za pomocą uchwyłów dystansowych.
- Uziom fundamentowy z płaskownika Fe/Zn 30x4 mm umieszczyć w stropie, warstwę betonu o grubości min. 10cm lub w łazach fundamentowych.
- Połączenie uziomu fundamentowego z przewodami odprowadzającymi wykonat elektrolitycznie Fe/Zn 30x4 mm poprzez złącza kontrolne.
- Wszystkie części metalowe wystające ponad dach połączyć do zwodów poziomych.
- Całość instalacji wykonać zgodnie z "Pracownikami Budowlanymi".
- Przebieg instalacji wykonać zgodnie z zasadami technicznymi obowiązującymi w dziedzinie elektrycznej i elementarną umiędzielną, sprawozdanie o jakości wykonania oraz pomiar rozkładu uziemienia.



<b>cin</b> Pracownia projektowa AIM Arkadiusz Miskiewicz 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl architekci tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com	
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM
ADRES	Warszawa, ul. T. Korzona
INWESTOR	działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Peltczyńskiego 30
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS mgr inż. Maciej Patucha SLK/4689/PWOE/13 07.2015
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Sikora 704/84 07.2015
REWIZJA	NR PROJEKTU BRANŻA STADIUM 1502/01 ELEKTRYCZNA P.W.
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE. PLAN DACHU RS/R
WYKONANO PRACOWNIA PROJEKTOWA AIM Arkadiusz Miskiewicz 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com WYKONANO PRACOWNIA PROJEKTOWA AIM Arkadiusz Miskiewicz 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com	