

OZNACZENIA:

- Złącze kontrolne pręt–tasma
- Połączenie zwodów lub zwodów z przewodami odprowadzającymi
- Zwód pionowy, pręt fi=8mm
- Przewód odprowadzający, pręt fi=8mm
- Zwód poziomy, pręt fi=8mm
- Uziom fundamentowy Fe/Zn 30x4
- Wypust bednarki Fe/Zn 30x4
- Połączenie spawane

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. opisami technicznymi, zestawieniami, specyfikacjami technicznymi.
2. Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzające wykonać przewodem stalowym ocynkowanym fi=8mm.
3. Zwody poziome na dachu mocować za pomocą uchwytów dystansowych.
4. Uziom fundamentowy z płaskownika FeZn 30x4 mm umieszczony "na sztorc" w warstwie betonu o grubości min. 10cm lub w ławach fundamentowych.
5. Połączenie uziomu fundamentowego z przewodami odprowadzającymi wykonać płaskownikiem FeZn 30x4 mm poprzez złącza kontrolne montowane 1,5 nad powierzchnią gruntu.
6. Wszystkie części metalowe wystające ponad dach połączyć do zwodów poziomych.
7. Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-IEC 61024 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych"
8. Po wykonaniu instalacji wykonać badania techniczne obejmujące oględziny części nadziemnej i elementów uziemienia, sprawdzenie ciągłości galwanicznej oraz pomiary rezystancji uziemienia.

aim architekci

pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM			
ADRES	Warszawa, ul. T. Korzona działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05			
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Pełczyńskiego 30			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	07.2015	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	07.2015	
REWIZJA	NR PROJEKTU 1502/01	BRANŻA ELEKTRYCZNA	STADIUM P.W.	SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA UZIEMIENIA, PLAN GARAŻU			RYS. NR IE-06

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.WYDRUKI ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.