



Wnęka rozdzielnic



Drzwi




1. Nie wolno uziemiać przewodu neutralnego "N"
2. Nie łączyć zacisków N pochodzących od różnych wyłłączników różnicowoprądowych !
3. Zacisk ochronny na obudowie skrzynki przyłączyć za pomocą płaskownika FeZn30x2 do szyny połączeń wyrównawczych wężła
4. Przewody łączeniowe w rozdzielnicy LY1,5mm².
5. Rozdzielnicę wypościć w ofiolowany schemat główny zasilania odbiorów wężła lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentacji
6. Dopuszcza się inne niż na rysunku rozmieszczenie urządzeń i ew. zamienniki aparatów o parametrach j.w.

UWAGA:

26	Gniazdo wtyczkowe szczelne	2P+PE	10/16A	1	szt
25	Zacisk ochronny "POKÓJ"	Z0-2107		2	szt
24	Korytka grzebleniowe	40x60		2	mb
23	Lista montażowa	TH-25	25mm	3	szt
22	Dławik uszczeln. "POKÓJ"	PG13,5		8	szt
21	Dławik uszczeln. "POKÓJ"	PG21		1	szt
20	Złączka gwintowa "POKÓJ"	ZUG-G10	10mm2	5	szt
19	Złączka gwintowa "POKÓJ"	ZUG-G2,5	2,5mm2	27	szt
18	Dioda sygnalizacyjna zielona	LED	230V	3	szt
17	Ochronnik przepięciowy II	Demguard 275	275V	4	szt
16	Łącznik krzykowy wg diagramu rys. nr 3	LK-15/2.8421	15A	2	szt
15	Łącznik krzykowy wg diagramu rys. nr 4	LK-15/1.821	15A	1	szt
14	Łącznik krzykowy 3-biegunowy (wyłącznik) "SPAMEL"	LK-25/2.822	25A	1	szt
13	Stycznik dwubiegunowy	SM320-2z	230V	1	szt
12	Przekaznik czasowy cykliczny fun. "C"	RTX-410	230V, 100h	1	szt
11	Przekaznik pomocniczy z gniazdem no listwę "REL.POL"	R4+G24	230V, 4p	4	szt

10	Wyłącznik instalacyjny "LEGRAND"	SS01/B6	6A	3	szt
9	Wyłącznik instalacyjny "LEGRAND"	SS01/B10	10A	1	szt
8	Wyłącznik instalacyjny "LEGRAND"	SS01/B16	16A	1	szt
7	Wyłącznik siłnikowy "LEGRAND" ze stykiem pomocniczym zmiennym lub zmiennym	M250/1z/1r			
6	Wyłącznik siłnikowy "LEGRAND" ze stykiem pomocniczym zmiennym lub zmiennym	M250/1z/1r	400V, 0,25÷0,4A	1	szt
5	Wyłącznik siłnikowy "LEGRAND" ze stykiem pomocniczym zmiennym lub zmiennym	M250/1z/1r	400V, 1,6÷2,5A	2	szt
4	Wyłącznik przebiegopozycyjny dwu biegowy typu "AC"	P302-40-30-AC	40A, 30mA	1	szt
3	Zespołony wyłącznik różnicowo-prądowy z człowiek nadprądowym prod. "LEGRAND"	P312B10	10A, 30mA	1	szt
2	Wyłącznik przebiegopozycyjny cztero biegowy typu "A"	P304-25-30-A	25A, 30mA	1	szt
1	Skrzynka blaszana ZUCIL Wieluśn	ED06062	600x600 x210	1	szt
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TPP	DANE	IL.	JED

			
pracownia projektowa Aim Arkadiusz Miśkiewicz 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitektki.pl tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com			
NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPLNENIA W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Z GARAŻEM PODZIEMNYM			
ADRES Warszawa, ul. T. Koźmiana działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obj. 4-10-05			
INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Półczyńskiego 30			
PROJEKTANT IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS			
Zbigniew Winiarek Wa-37/001 07.2015			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZAŁ			
Waldemar Laszek 63/79 07.2015			
REWIZJA			
NR PROJEKTU BRANŻA STADIUM SKALA			
ROZDZIELNICA RWC W WĘZŁA. ELEKTRYCZNA P.B.W. ---			
TYTUŁ RYSUNKU WIDOK I SPECYFIKACJA APARATOW			
RYS. NR 2			

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20150709124449+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20150709124449+02'00')
/CreationDate
(Zbyszek)
/Author
-mark-